

Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже подземных станций NovoEko 3.

Подземная станция и тип монтажа	NovoEko 3 нормальный уровень грунтовых вод	NovoEko 3 высокий уровень грунтовых вод	NovoEko 3 midi нормальный уровень грунтовых вод	NovoEko 3 midi высокий уровень грунтовых вод	NovoEko 3 long нормальный уровень грунтовых вод	NovoEko 3 long высокий уровень грунтовых вод
Объём котлована, м куб.	2.9	5.3	3.3	6.1	3.8	6.9
Объём станции, м куб.	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
ЦПС (1:4), м куб./кг	1.6/2365	2.7/4010	1.9/2800	3.2/4635	2.2/3250	3.6/5265
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг	0.3/420	0.5/715	0.4/500	0.6/825	0.4/580	0.7/940
Песок в составе ЦПС, м куб./кг	1.3/1945	2.2/3295	1.5/2310	2.5/3810	1.8/2670	2.9/4330
Песок, м куб./кг	-	1.3/1950	-	1.5/2300	-	1.8/2650